

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. 8 марта, 12/1, г. Уфа, 450005, телефон (347) 252-59-52, E-mail: cancel@mchsrб.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Нефтекамский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

РБ, г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, д. 3 тел. (3478) 2-13-06, fess87-87@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 11/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная
школа №16 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Нефтекамск, г. Агидель, Краснокамского и Калтасинского районов по пожарному надзору Садикова Р.Р. № 11 от «04» февраля 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с «04» марта 2020 г. с 14 час.00 мин. до 15 час.00 мин.; «06» марта 2020 г. с 10 час.00 мин. до 11 час.00 мин. **проведена плановая, выездная проверка** государственным инспектором г. Нефтекамск, г. Агидель, Краснокамского и Калтасинского районов по пожарному надзору Аминевым Алмазом Тимурьяновичем, объекта защиты – Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №16 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, расположенного по адресам: 452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Победы, 10

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заместителем директора по АХР Кокшаровой И.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
г. Нефтекамск, ул. Победы, 10				
1.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты: неисправен шлейф на приемно-контрольном приборе №16	п.61 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	01.08.2020	
2.	В коридоре на первом этаже расстояние от пожарных извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	01.08.2020	
3.	В кабинете технологии №27	13.3.6 СП 5.13130.2009 «Установки по-	01.08.2020	

	расстояние от пожарных извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м.	жарной сигнализации и пожаротушения автоматические»		
4.	В музее расстояние от пожарных извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	01.08.2020	
5.	В библиотеке расстояние от пожарных извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 м.	п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	01.08.2020	
6.	Проведение проверок работоспособности, регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) не проводятся.	п.61, п.63 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390	01.08.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Нефтекамск,
г. Агидель, Краснокамского и Калтасинского районов
по пожарному надзору Аминев А.Т.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«06» марта 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

_____ (должность, фамилия инициалы)

«06» марта 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

телефон доверия (347) 233-99-99