

УТВЕРЖДЕН

Директор МОАУ СОШ №16

О.В.Разорвина



Приказ № 344 от 01 . 09 . 20 21 г.

## ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)**

### I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется(ются) услуга (услуги): **452688, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, ул. Победы, д. 10**

Наименование предоставляемой(мых) услуги (услуг): **общее образование, дополнительное образование детей и взрослых.**

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание **4 этажа, 4 870 кв. м.**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **9036 кв.м**

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): **Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (МОАУ СОШ № 16)**

Адрес места нахождения организации: **452688, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Нефтекамск, ул. Победы, д. 10**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление.**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **муниципальная;**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная;**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Администрация городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, адрес: 452680, Российская федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пр. Комсомольский, 25**

### II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: **общее образование детей;**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): проектная мощность, **600-800 чел./день, расчетная вместимость 570 обучающихся.**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.н. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте, на дому;**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **все возрастные категории**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): **все**

### III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствуют
2.	сменные кресла-коляски	отсутствуют
3.	адаптированные лифты	отсутствуют
4.	Поручни	отсутствуют
5.	Пандусы	Имеется пандус у главного входа в школу. Высота подъема пандуса – 90 см, длина горизонтальной проекции наклонной поверхности – 10 м, ширина конструкции – 90 см., высота перил от 1 м до 55 см.
6.	подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют
7.	раздвижные двери	Отсутствуют
8.	доступные входные группы	Входная группа обеспечивают свободный доступ для инвалидов в помещение. Описание входной группы: 1 уровень - распашные двери – ширина проема -200 см, высота порога -1 см; 2 уровень – 2 двери шириной проема 90 см, порог отсутствует;
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Туалетные комнаты: М (слева) – проем №1 - 80 см, проем № 2 – 59 см; Ж – проем №1 - 77 см, проем № 2 – 77 см. М (справа) – проем 1 – 78 см, проем 2 – 59 см. Не

		обеспечивают свободный доступ, поручни отсутствуют
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Коридор 1 этаж – перепады в высоте напольного покрытия отсутствуют. Ширина дверных проемов кабинетов на 1 этаже – 85-90 см; Ширина дверных проемов лестничных площадок – 140 см; Ширина лестничных маршей – 120 см.
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Имеется пандус при входе в здание школы. Отсутствует кнопка вызова помощи для инвалидов. Официальный сайт школы имеет функцию «версия для слабовидящих»
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Наименование организации, режим работы, адрес, телефон организации размещен при входе в здание на доступной высоте, выполнен желтым цветом, шрифтом Брайля. На дверях имеются «желтые круги»
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14.	Иные	Отсутствует

#### IV. Оценка состояния имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п.п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Имеется вывеска, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий совершении ими других необходимых для получения услуги действий.	Да

3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Ежегодно проводится повторный инструктаж со всеми сотрудниками МОАУ СОШ №16. Проводятся первичные инструктажи со всеми вновь прибывшими сотрудниками
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказ № 344 от 01.09. 2021
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Отсутствуют
8.	обеспечение, допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего его специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Да
9.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Отсутствуют
10.	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
11.	обеспечение предоставления услуг тьютора	Отсутствуют
12.	иные	Отсутствуют

**в. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п.п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Обеспечить подъездной путь к объекту автостоянкой для инвалидов с установкой соответствующего знака.	До 2026г.
2.	Установить кнопку вызова для оказания помощи инвалиду	До 2023 г.

3.	Для беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников на порогах, ступенях, встречающихся на первом этаже установить ramпы.	До 2023 г.
4.	Обеспечить доступность санитарно-гигиенических помещений, мед.кабинета: увеличить дверные проемы в туалетных комнатах, установить поручни.	До 2026 г.

№ п.п.	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	доступные санитарно-гигиенические помещения	До 2026 г.
2.	Обеспечить достаточную ширину дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок на всех этажах	До 2026 г.
3.	Обеспечить надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	До 2026 г.
5.	Организовать дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	До 2026 г.